Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Головной центр гигиены и эпидемиологии Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России)
Орган инспекции

Юридический адрес:
123182, Москва, 1-ый Пехотный переулок, 6
Телефон, факс: 8(499)190-48-61/(499)196-6277
ОКПО 08628376, ОГРН 1037739412457
ИНН/КПП 77340552252/773401001

«Утверждаю»
Заместитель руководителя Органа инспекции
ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России
_____ А.И. Петухов
М.П.

от « 17 » 11 2015 г. № 1022-1/2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании письма № 188 от 13.11.2015

Организация-изготовитель: ООО «Арма-Пром»
Адрес: РФ, 309540, Белгородская область, город Старый Оскол, станция Котел, Промузел, площадка «Монтажная», проезд Ш-6, строение 19.

Получатель: ООО «Арма-Пром»
Адрес: РФ, 309540, Белгородская область, город Старый Оскол, станция Котел, Промузел, площадка «Монтажная», проезд Ш-6, строение 19.

Наименование продукции: Задвижка фланцевая с обрезиненным клином
Продукция производится по ТУ 3721-017-22294686-2014

Область применения: в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения и отопления

Перечень документов, представленных на экспертизу: Протокол испытаний ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" № 1279/1279-О-15-11 от 12.11.2015г, ТУ 3721-017-22294686-2014

Характеристика продукции: продукция изготавливается из следующих конструкционных материалов: корпус, крышка, клин – чугун; шпиндель – сталь; прокладка и покрытие клина - ЭПДМ – этиленпропилендиеновый каучук

Заявленные сведения о технической компетенции и независимости:
АИЦ Орехово-Зуевский филиал ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» - аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПТ43 действителен до 07.04.2016.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу № 1279/1279-О-15-11 от 12.11.2015г. АИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» типовой образец продукции: Задвижка фланцевая с обрезиненным клином был подвергнут испытаниям по показателям безопасности на соответствие требованиям Единых Санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 глава II. Раздел 3, «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки» раздел 3, Приложение 3.1 табл.1 (п. 6.1, 6.2, 10), Приложение 3.2 табл.1, 2

I. Органолептические показатели
Запах водной вытяжки при 20 С,
Привкус водной вытяжки при 20 С
Запах водной вытяжки при 60 С,
Привкус водной вытяжки при 60 С
Цветность
Мутность по формазину,
Наличие осадка
Пенообразование

II. Физико-химические показатели:
Водородный показатель (pH)
Величина перманганатной окисляемости, мг/л,

III. Санитарно – химические миграционные показатели. Модельная среда – дистиллированная вода (по объему изделия); время экспозиции 30 суток; температура заливочного раствора 20-22^0 С, 70 С.
Железо (суммарно),
Марганец,
Хром (Cr3+),
Хром (Cr6+),
Никель,
Медь,
Кремний,
Кадмий (суммарно),
Свинец (суммарно),
Цинк,
Алюминий,
Тиурам Д,

Каптакс,
Дибутилфталат,

Результаты экспертизы: по результатам проведенных испытаний типового образца продукции: Задвижка фланцевая с обрезиненным клином отклонений от требований Единых Санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 3) **не установлено**.

Вывод: протоколы испытаний указанного образца продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованными организациями, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 3), с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Задвижка фланцевая с обрезиненным клином **соответствует** (~~**не соответствует**~~) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл.II, Раздел 3).

Настоящее экспертное заключение выдано для целей **подтверждения соответствия Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).**

Зав. отделом гигиены С.А. Нарожных