

Опросный лист на клапан отсечной с пневмоприводом (МИМ)

УКАЖИТЕ ИЗВЕСТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА КАЖДЫЙ ТИПОРАЗМЕР
ЗАПОЛНИТЬ ДОКУМЕНТ PDF В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ МОЖНО В ADOBE READER. ПОЛЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ВЫДЕЛЕНА ЦВЕТОМ.

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА				
НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР КЛАПАНА DN ВЫБИРАЕТСЯ С УЧЕТОМ ЗНАЧЕНИЯ Kv	-15 -50 -150	-20 -65 -200	-25 -80 -250	-32 -100 -300	-40 -125
КОЛИЧЕСТВО КЛАПАНОВ, шт.	шт.				
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ	Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015				
	- A		- B		- C
КОНСТРУКЦИЯ КЛАПАНА	- прямоходный		- разгруженный		
	- угловой		- неразгруженный		
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN, МПа (кгс/см ²)	- 1,6 (16)		- 2,5 (25)		- 4,0 (40)
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	- чугун СЧ20		- ст.25Л	- ст.20ГЛ	- 12Х18Н9ТЛ
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ТРУБОПРОВОДУ	- фланцевое (стандартно)		- муфтовое	- под приварку	
ПОЛОЖЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА	- горизонтальное (стандартно)		- вертикальное	° - укажите угол наклона	
УПЛОТНЕНИЕ «ПЛУНЖЕР-СЕДЛО»	- «мягкое» фторопласт Ф4		- «металл по металлу» - нж		
НАИМЕНОВАНИЕ И СОСТАВ СРЕДЫ:					
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, °С	Min:		Max:		
МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ СРЕДЫ НА ВХОДЕ Pmax (изб)	для расчета усилия		- МПа - кгс/см ²		
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, °С	Min:		Max:		
ПОЛОЖЕНИЕ КЛАПАНА ПРИ ОТСУТСТВИИ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В МАГИСТРАЛИ	- открыт (стандартно)		- закрыт (стандартно)	- не меняет положения (спец.исполнение)	
МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАГИСТРАЛИ ВОЗДУХА, bar	<4	- 6	- 8	- иное	
ТРЕБОВАНИЕ ПО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ	- не требуется (общепромышленное)		- Exia	- Exd	
ТЕРМОЧЕХОЛ	- не требуется (t окр.среды выше -20°С)		- необходим (t окр.среды ниже -20°С)		
ФИЛЬТР-РЕГУЛЯТОР С МАНОМЕТРОМ	- необходим (стандартно)		- не требуется*		
МАТЕРИАЛ ТРУБОК	- пластик (стандартно)		- медь	- нержавеющая сталь	
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 3/2 С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ КЛАПАНОМ/СОЛЕНОИДОМ	- не требуется		- 24V DC (стандартно)	- 220V AC	
ДАТЧИКИ КОНЦЕВЫХ ПОЛОЖЕНИЙ	- механические (стандартно)		- индуктивные	- индуктивные Exd тип NAMUR с блоком	
КОМПЛЕКТАЦИЯ КЛАПАНА	ответные фланцы:	- плоские		- воротниковые	
	прокладки:	- паронит		- СНП	
	крепеж:	- болты, гайки		- шпильки, гайки	

*При отсутствии фильтра в системе производитель может отказать в гарантийном ремонте оборудования.

КОММЕНТАРИЙ ЗАКАЗЧИКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ):